

Mszczonów, 14.09.2010 r.

5/WOD/2010

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Mszczonowie

96- 320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/WOD/2010 pn.:

**Dostawa i montaż instalacji do usuwania azotanów na ujęciu
wody w miejscowości Piekary gm. Mszczonów.**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 286900 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 10.09.2010r

W związku z zapytaniem w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniam, co następuje:

- 1) Wartości chlorków, siarczanów i twardość ogólna według badań wody w sieci (nie na ujęciu) z miesiąca lutego 2010 r. wynoszą:
 - Chlorki- 22,9 mg/dm³;
 - Siarczany- 34,3 mg/dm³;
 - Twardość ogólna- 295 mgCaCO₃/dm³.

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Ludwiak