

Mszczonów, 14.09.2010 r.

5/WOD/2010

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Mszczonowie

96- 320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5/WOD/2010 pn.:

**Dostawa i montaż instalacji do usuwania azotanów na ujęciu
wody w miejscowości Piekary gm. Mszczonów.**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 286900 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 10.09.2010r

W związku z zapytaniem w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1) Czy wykonawca ma we własnym zakresie usunąć stare urządzenia? Czy urządzenia i armatura przechodzi na rzeczy wykonawcy?

Odp. Nie przewiduje się potrzeby usuwania istniejących urządzeń. Wszystkie urządzenia pozostają na majątku Zamawiającego.

Pyt. 2) Czy podczas wymiany urządzeń należy zachować ciągłość dostawy wody?

Odp. Przewiduje się możliwość krótkotrwałych wyłączeń.

Pyt. 3) Czy SUW posiada zbiornik retencyjny czy woda ze stacji bezpośrednio wychodzi w wodociąg?

Odp. Woda bezpośrednio wchodzi w sieć- brak zbiornika retencyjnego.

Pyt. 4) Prosimy o podanie wydajności pomp głębinowych?

Odp. Pompy głębinowe mają wydajność 36m³/h i pracują zamiennie.

Pyt. 5) Prosimy o podanie zapotrzebowania dobowego na wodę?

Odp. Średnie dobowe zużycie wody wynosi 190 m³.

Pyt. 6) Czy zamawiający ma analizę wody, która wskazuje ilość siarczanów w wodzie?

Odp. W ostatnich latach siarczany nie były badane.

Ostatni wynik jaki posiadamy to 47,6 mgSO₄/dm³.

Pyt. 7) Czy podane przez zamawiającego parametry wody są parametrami wody uzdatnionej, czy surowej? Jeżeli uzdatnionej to prosimy o podanie parametrów wody surowej.

Odp. Są to parametry wody surowej. Poza azotanami woda nie wymaga uzdatniania.

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak